

Prüfbericht

Hotel INNdependence – Mainz

Ausgabe für Menschen mit einer Sehbehinderung und blinde Menschen



Prüfergebnis

Das **Hotel INNdependence Mainz** wurde am 30.7.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei

für Menschen mit Gehbehinderung

für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2014 bis September 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**“ bedeutet u.a.:

- es sind **gut sichtbare** Gehwegbegrenzungen vorhanden (z.B. Rasenkantensteine)
- Glastüren sind mit **Sicherheitsmarkierungen** gekennzeichnet
- bei Treppen sind mind. die erste und die letzte Stufe mit einer kontrastierenden Kante versehen
- die Bedienelemente bzw. die Beschilderung in Aufzügen ist **taktil erfassbar**
- die Halteposition in Aufzügen wird **durch Sprache angesagt** werden, oder die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen **taktil erfassbar**

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien– **teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Aufzug		✓	-	-	-	
Teilergebnis: barrierefrei konzipiertes Zimmer 16 (Einzelzimmer)		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Zimmer 104		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Restaurant			-	✓	-	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) KG			-	-	-	
Teilergebnis: Tagungsraum INN 34		✓	-	-	-	

Eingang und Rezeption vom Hotel INNdependence Mainz

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Parkplatz zum Eingang						IST-Zustand
Es muss eine gut sichtbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	S1,S2	✓	✓	✓	✓	ja
Die Breite des Weges beträgt mind. 120 cm. (Tol: 118 cm)	B2				✓	180 cm
Es müssen Leitstreifen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	B2				-	nein
Eingangsbereich						
Der Eingangsbereich ist farblich kontrastiert zur Umgebung.	S2		-			nein
Der Eingang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.	S2		✓			ja

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar?	B2				✓	ja
Haupteingang Tür – Rezeption						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	nein
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			ja
Flur/Weg/Gang von der Eingangstür zur Rezeption						IST-Zustand6
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		✓			ja
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2				-	nein
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		✓			ja
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-	-	nein
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-		-	nein
Rezeption						
Der Schalter/Tresen/Kasse muss hell ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja
Der Weg von der Eingangstür zum Schalter/Tresen, zur Kasse muss mit Leitstreifen als Bodenindikatoren gekennzeichnet sein.	B2				-	nein
Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse muss gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar) sein.	S2					nicht anwendbar



Aufzug im INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Lifte		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Flur/Weg/Gang von der Eingangstür zum Aufzug						IST-Zustand
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		✓			ja
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2				-	nein
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		✓			ja
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-	-	nein
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-		-	nein
Aufzug						IST-Zustand

Der Aufzug muss blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja
Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss einen guten hell-dunkel Kontrast aufweisen.	S2		✓			ja
Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss taktil erfassbar sein.	S1,S2, B1,B2	✓	✓	✓	✓	ja
Die Beschilderung, deren Informationsgehalt über die Angabe einzelner Zahlen, Buchstaben oder Piktogramme hinausgeht, muss zusätzlich in Brailleschrift ausgebildet sein.	B2				✓	ja
Die Halteposition muss durch Sprache angesagt werden, oder die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.	S1,S2, B1,B2	✓	✓	✓	✓	ja, angesagt
Informationsschild neben dem Aufzug						
Informationen müssen in gut lesbarer Schrift vorhanden sein.	S1,S2	✓	✓			ja
Zwischen Schrift und Hintergrund muss ein guter hell-dunkel Kontrast bestehen.	S1,S2	✓	✓			ja
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich taktil erfassbar (z.B. Prismen- oder Reliefschrift) oder in Brailleschrift verfügbar.	B2				-	nein
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich akustisch abrufbar sein.	B2				-	nein



barrierefrei konzipiertes Zimmer 16 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 							
			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur vom Aufzug zum Zimmer 16							IST-Zustand
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓				ja
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		✓				ja
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2					✓	ja
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓			✓	keine
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		✓				ja
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-		-	nein
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-			-	nein
Eingang zum Zimmer							IST-Zustand

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	keine
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			keine Glastür
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)						
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓			ja
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja
Zimmer 16						IST-Zustand
Ist das Zimmer hell und blendfrei gestaltet?	S2		✓			ja
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	nein
Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden.	B2				✓	ja
Eingang zum Badezimmer						IST-Zustand
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	keine
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			keine Glastür
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)						
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓			ja
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja



Zimmer 104 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 							
			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flure zum Zimmer 104							IST-Zustand
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓				ja
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		✓				ja
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2					✓	ja
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓			✓	keine
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		✓				ja
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-		-	nein
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-			-	nein
Eingang zum Zimmer							IST-Zustand

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	keine
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			keine Glastür
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)						
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓			ja
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja
Zimmer 104						
Ist das Zimmer hell und blendfrei gestaltet?	S2		✓			ja
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	nein
Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden.	B2				✓	ja
Eingang zum Badezimmer						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Schiebetür
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			es handelt sich um eine Michglastür
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)						
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓			ja
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja



Restaurant im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Speiseraum/Restaurant				-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur von der Rezeption ins Restaurant							IST-Zustand
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.		S2		✓			ja
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.		S2		✓			ja
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.		B2				-	nein
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.		S2,B2		✓		✓	keine
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.		S2		✓			ja
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.		B1,B2			✓	✓	ja
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.		S2,B2		-		-	nein
Restaurant/Speiseraum							IST-Zustand

Raum					
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓	✓	keine
Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden.	B2			✓	ja
Speisekarte					
Die Schrift der Speisekarte muss schnörkellos und kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓		ja
Die Speisekarte muss in Brailleschrift bzw. auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar sein.	B2			-	nein



WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im KG im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft							
			-	-	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✔ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur/Weg/Gang vom Fahrstuhl KG zum WC							IST-Zustand
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.		S2		-			nein
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.		S2		-			nein
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.		B2				✔	ja
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.		S2,B2		-		-	ja, Treppe
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.		S2		✔			ja
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.		B1,B2			-	-	nein
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.		S2,B2		-		-	nein

Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	nein
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)						
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓			ja
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja
Beschilderung an der Tür zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung						
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich taktil erfassbar (z.B. Prismen- oder Reliefschrift).	B2,S2		✓		✓	ja
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich in Brailleschrift verfügbar.	B2				-	nein



Tagungsraum INN 34 im Hotel INNdependence Mainz

Barrierefreiheit geprüft 							
Teilergebnis: Tagungsraum			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Flur der Rezeption zum Tagungsraum							IST-Zustand
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2			✓			ja
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2			✓			ja
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2					✓	ja
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2			✓		✓	keine
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2			✓			ja
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2				-	-	nein
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2			-		-	nein
Eingang zum Tagungsraum							IST-Zustand

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	keine
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			keine Glastür
Tagungsraum						IST-Zustand
Zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur muss ein visueller Kontrast bestehen.	S2		✓			ja
Es muss ein taktiler Kontrast zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur bestehen, oder die Wand kann als Leitlinie genutzt werden.	B2				✓	ja, die Wand kann genutzt werden
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein.	B2				-	nein

